

2025年度 ごみ処理施設管理記録

吉野川市環境センター

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

ごみ処理施設の種類

焼却施設 《ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設でない焼却施設》 (2基)

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

1)可燃ごみ

2)数量 《月別焼却量(トン)》

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
数量	—	—	—	—	—	—	—	1,009.98	841.46				1,851.44

2 排ガス測定結果

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん装置に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

1)測定を行った位置及び管理値

	測定位置	管理値	備考
燃焼ガスの温度	燃焼室	850°C以上	廃棄物処理および清掃に関する法
集じん器流入温度	集じん器入口	200°C以下	
一酸化炭素濃度	煙突	30ppm未満(4h平均)	ごみ処理に関するダイオキシン類発生防止等ガイドライン 廃棄物処理および清掃に関する法

2)煙突から排出される排ガスの定期測定

	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	904	912				
	2号炉	—	—	—	—	—	—	—	903	905				
集じん器流入温度 (°C)	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	165	165				
	2号炉	—	—	—	—	—	—	—	165	165				
一酸化炭素濃度 (ppm)	1号炉	—	—	—	—	—	—	—	0	0				
	2号炉	—	—	—	—	—	—	—	1	0				

3 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

回 数	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目		
	設備名	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ガス冷室/空気予熱器	12月1日	12月1日											
ろ過式集じん器	12月4日	12月4日											

4 煙突から排出される排ガスの定期測定

排ガスを採取した年月日				11月26日	11月27日		
測定結果の得られた年月日				12月15日	12月15日		
炉	法規規制値	自主規制値	備考	1号	2号	1号	2号
ばいじん (g/m³N)	0.15	0.01	大気汚染防止法	0.001未満	0.002		
硫黄酸化物 (ppm)	4000	100	大気汚染防止法 (k値17.5)	1.3	0.7		
塩化水素 (ppm)	430	100	大気汚染防止法	9.1	6.2		
窒素酸化物 (ppm)	250	150	大気汚染防止法	85	75		
水銀 (μg/m³N)	50	30	大気汚染防止法	1.9	0.23		

5 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類

排ガスを採取した年月日					
測定結果の得られた年月日					
炉	法規規制値	自主規制値	備考	1号	2号
測定結果《毒性等量》 (ng-TEQ/m³N)	5	0.5	ダイオキシン類対策特別措置法		